




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

в Ордынском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

пер. Школьный, дом 7, р.п. Ордынское, Новосибирской области, индекс 633261

тел/факс 8 (383-59) 23180 / 8 (383-59) 23180 E-mail: ordgigiena@bk.ru

ОКПО 59256150 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556 / 543443001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 36.000896.15.06.2023 от 15.06.2023

1. Наименование образца(ов) (пробы): 3. Питьевая вода
2. Дата(ы) изготовления *:
3. Изготовитель(и) *:
4. Объем(ы) партии *:
5. Цель отбора: производственный контроль
6. Наименование объекта: Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Быструхинского сельсовета.
7. Адрес объекта: 632498, НСО, Кочковский р-н, Быструха с, Центральная ул, д. 58
8. Место (адрес) отбора: скважина; 632498, Новосибирская область, Кочковский р-н, Быструха с, Лермонтова ул
9. Для экспертизы представлены документы:
- протокол лабораторных исследований № 1913 от 14.06.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Ордынском районе.
10. При экспертизе использованы нормативные документы: Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21; Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, СанПиН 2.1.3684-21
11. Заключение: Исследованная, по данным микробиологическим показателям, проба питьевой воды соответствует разделу V СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III табл.3.5 "СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиеническим нормативам и требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Исследованная, по санитарно - гигиеническим показателям, данная проба питьевой воды не соответствует разделу V п.91 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и разделу III таб.,3.3, СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", показатель общей жесткости превышает допустимый уровень.

Заведующий отделением гигиены питания, врач
по общей гигиене, эксперт:

Е. К. Нуменова.