

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

Испытательный Лабораторный Центр филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Ордынском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7, тел.: 8(383)5923180, e-mail: ordgigiena@bk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512085



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/ Начальник санитарно-гигиенической лаборатории

Е.А. Дятлова

19.11.2025

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-36/05082-25 от 19.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БЫСТРУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (ИНН 5426103156 ОГРН 1065456024039)

2. **Юридический адрес:** 632498, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КОЧКОВСКИЙ, С БЫСТРУХА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Кочковский, с.п. Быструхинский сельсовет, с Быструха, ул Центральная, д. 62

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Водоразборная колонка, Новосибирская обл, м.р-н Кочковский, с.п. Быструхинский сельсовет, с Быструха, ул Советская

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.11.2025 15:00 - 15:45

Ф.И.О., должность: Ивлева Вера Леонидовна Медицинский статистик ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №397 от 29 октября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный

Протокол испытаний № 54-00-36/05082-25 от 19.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №проб (образцов) № 397 от 6 ноября 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-36/05082-3.4-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ", КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1970414

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 06.11.2025 17:00 дата начала испытаний 06.11.2025 17:30, дата окончания испытаний 17.11.2025 16:51				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	мг/дм ³	0,64±0,19	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 06.11.2025 17:00 дата начала испытаний 07.11.2025 09:30, дата окончания испытаний 11.11.2025 09:50				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.п. 6.3, 6.7
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Ответственный за оформление протокола:
А.Е. Кондеева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 54-00-36/05082-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

Испытательный Лабораторный Центр филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Ордынском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7, тел.: 8(383)5923180, e-mail: ordgigena@bk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512085



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/Начальник санитарно-гигиенической лаборатории

Е.А. Дятлова
19.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-36/05083-25 от 19.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БЫСТРУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (ИНН 5426103156 ОГРН 1065456024039)

2. **Юридический адрес:** 632498, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КОЧКОВСКИЙ, С БЫСТРУХА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Кочковский, с.п. Быструхинский сельсовет, с Быструха, ул Центральная, д. 62

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Водоразборная колонка, Новосибирская обл, р-н Кочковский, с Быструха, ул Лермонтова

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.11.2025 15:00 - 15:45

Ф.И.О., должность: Ивлева Вера Леонидовна Медицинский статистик ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №397 от 29 октября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-36/05083-25 от 19.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №проб (образцов) № 397 от 6 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-36/05083-3.4-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ", КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1970414

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 06.11.2025 17:00

дата начала испытаний 06.11.2025 17:30, дата окончания испытаний 17.11.2025 11:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 п. 5

Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 06.11.2025 17:00

дата начала испытаний 07.11.2025 09:30, дата окончания испытаний 11.11.2025 09:51

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.п. 6.3, 6.7
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Ответственный за оформление протокола:
А.Е. Кондеева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 54-00-36/05083-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Ордынском районе

Испытательный Лабораторный Центр филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области в Ордынском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер
Школьный, зд. 7, тел.: 8(383)5923180, e-mail: ordgigiena@bk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512085



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/ Начальник санитарно-
гигиенической лаборатории

Е.А. Дятлова

19.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-36/05080-25 от 19.11.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БЫСТРУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (ИНН 5426103156 ОГРН 1065456024039)

2. Юридический адрес: 632498, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КОЧКОВСКИЙ, С БЫСТРУХА, УЛ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Кочковский, с.п. Быструхинский сельсовет, с Быструха, ул
Центральная, д. 62

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водоразборная колонка, Новосибирская обл, м.р-н Кочковский, с.п. Быструхинский сельсовет, с
Быструха, ул Целинная

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 06.11.2025 15:00 - 15:45

Ф.И.О., должность: Ивлева Вера Леонидовна Медицинский статистик ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №397 от 29 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании
информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный

Протокол испытаний № 54-00-36/05080-25 от 19.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №проб (образцов) № 397 от 6 ноября 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-36/05080-3.4-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ", КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1970414

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 06.11.2025 17:00 дата начала испытаний 07.11.2025 09:30, дата окончания испытаний 17.11.2025 10:38				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 п. 5
Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 06.11.2025 17:00 дата начала испытаний 07.11.2025 09:30, дата окончания испытаний 11.11.2025 09:48				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.п. 6.3, 6.7
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Ответственный за оформление протокола:
А.Е. Кондеева, Медицинский регистратор



Конец протокола испытаний № 54-00-36/05080-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

Испытательный Лабораторный Центр филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Ордынском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7, тел.: 8(383)5923180, e-mail: ordgigiena@bk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512085

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/ Начальник санитарно-
гигиенической лаборатории



Е.А. Дятлова
19.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-36/05079-25 от 19.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БЫСТРУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (ИНН 5426103156 ОГРН 1065456024039)

2. **Юридический адрес:** 632498, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КОЧКОВСКИЙ, С БЫСТРУХА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Кочковский, с.п. Быструхинский сельсовет, с Быструха, ул Центральная, д. 62

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Водоразборная колонка, Новосибирская обл, м.р-н Кочковский, с.п. Быструхинский сельсовет, с Быструха, ул Мира

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.11.2025 15:00 - 15:45

Ф.И.О., должность: Ивлева Вера Леонидовна Медицинский статистик ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №397 от 29 октября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный

Протокол испытаний № 54-00-36/05079-25 от 19.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора №проб (образцов) № 397 от 6 ноября 2025 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-36/05079-3.4-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ", мод. КФК-3-01-"ЗОМЗ", КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1970414

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 06.11.2025 17:00

дата начала испытаний 06.11.2025 17:30, дата окончания испытаний 17.11.2025 16:49

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность	мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Цветность	градус цветности	Менее 1	ГОСТ 31868-2012 п. 5

Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 06.11.2025 17:00

дата начала испытаний 07.11.2025 09:30, дата окончания испытаний 11.11.2025 09:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.п. 6.3, 6.7
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Ответственный за оформление протокола:
А.Е. Кондеева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 54-00-36/05079-25 от 19.11.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Ордынском районе

Испытательный Лабораторный Центр филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Ордынском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

ОГРН 1055406020845 ИНН 5406305556

Адреса мест осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7, тел.: 8(383)5923180, e-mail: ordgigiena@bk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512085



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ/ Начальник санитарно-гигиенической лаборатории

МП

Е.А. Дятлова

19.11.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-36/05078-25 от 19.11.2025

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БЫСТРУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА (ИНН 5426103156 ОГРН 1065456024039)

2. **Юридический адрес:** 632498, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н КОЧКОВСКИЙ, С БЫСТРУХА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 62

Фактический адрес: Новосибирская обл, м.р-н Кочковский, с.п. Быструхинский сельсовет, с Быструха, ул Центральная, д. 62

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта

4. **Место отбора:** Скважина №2, Новосибирская обл, р-н Кочковский, с Быструха, ул Советская

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 06.11.2025 15:00 - 15:45

Ф.И.О., должность: Ивлева Вера Леонидовна Медицинский статистик ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Условия доставки: Соответствуют НД 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.11.2025 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор №397 от 29 октября 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Протокол испытаний № 54-00-36/05078-25 от 19.11.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Полученные результаты испытаний (измерений) характеризуют объект (образец) испытаний исключительно на момент проведения испытаний (измерений). Представляя результаты испытаний (измерений), ИЛЦ не делает заключение о соответствии или не соответствии объекта (образца) испытаний каким-либо нормам и требованиям. Акт отбора Мэпроб (образцов) № 397 от 6 ноября 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-6 и п. 8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 54-00-36/05078-3.4-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов;

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости;

ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов;

ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ;

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов;

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов;

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

РД 52.24.403-2007 Массовая концентрация кальция в водах. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с трилоном Б.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Флюорат 02	5996
2	Анализатор вольтамперометрический ТА-2, ТА-2	398
3	Анализатор жидкости лабораторный АНИОН 4150, АНИОН 4150	500

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Образец поступил 06.11.2025 17:00

дата начала испытаний 06.11.2025 17:30, дата окончания испытаний 17.11.2025 11:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	0,68±0,14	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,39±0,08	ГОСТ 4011-72
4	Жесткость	°Ж	12,20	ГОСТ 31954-2012 п. 4
5	Запах при 20 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
6	Запах при 60 °С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
7	Кадмий	мг/дм ³	Менее 0,0001	ГОСТ 31866-2012
8	Кальций	мг/дм ³	10,20±0,84	РД 52.24.403-2007
9	Марганец	мг/дм ³	0,115±0,017	ГОСТ 4974-2014 п. 6.3
10	Медь	мг/дм ³	Менее 0,0005	ГОСТ 31866-2012
11	Мутность	мг/дм ³	1,02±0,20	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6

Протокол испытаний № 54-00-36/05078-25 от 19.11.2025

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12	Массовая концентрация нитратов	мг/дм ³	3,31±0,66	ГОСТ 33045-2014 п.9
13	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	0,017±0,008	ГОСТ 33045-2014 п. 6
14	Сухой остаток	мг/дм ³	496,5±49,7	ГОСТ 18164-72
15	Свинец	мг/дм ³	Менее 0,0001	ГОСТ 31866-2012
16	Сульфаты	мг/дм ³	35,15±3,87	ГОСТ 31940-2012 п.6
17	Фториды	мг/дм ³	0,53±0,07	ГОСТ 4386-89 п. 1
18	Хлориды	мг/дм ³	3,6±0,4	ГОСТ 4245-72 п. 2
19	Цветность	градус цветности	12,55±3,77	ГОСТ 31868-2012 п. 5
20	Цинк	мг/дм ³	Менее 0,0005	ГОСТ 31866-2012
21	Щелочность	ммоль/дм ³	3,2±0,4	ГОСТ 31957-2012

Место осуществления деятельности: 633261, Новосибирская область, м.р-н Ордынский, рп Ордынское, пер Школьный, зд. 7

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 06.11.2025 17:00

дата начала испытаний 07.11.2025 09:30, дата окончания испытаний 11.11.2025 09:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.п. 6.3, 6.7
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1

Ответственный за оформление протокола:
А.Е. Кондеева, Медицинский регистратор

Конец протокола испытаний № 54-00-36/05078-25 от 19.11.2025